



**5. Aufstellung (frontal)**  
Mindestabstände in mm.




**6. Fundamentplan<sup>1</sup>**

Aufbau des Fundamentes sowie Abmessungen des Flächen- bzw. Streifenfundamentes für die Außeneinheit in mm.



**7. Aufstellung (Draufsicht)**

Mindestabstände in mm.



**8. Dimensionierung der Rohrleitungen**

Wählen Sie das richtige PEX-Rohr.  
Die maximale Rohrleitungslänge beträgt 30 m.



<sup>1</sup>Fundamentstärke, Fundamentuntergrund und Frostschutz für Fundament nach örtlichen Erfordernissen und Regeln der Bautechnik erstellen.